

SIVOM DU CANTON DE
WINTZENHEIM
3 Rue Aloyse MEYER
68 920 WINTZENHEIM

DPGF

AVRIL 2018

COMMUNE DE WINTZENHEIM

**PROJET D'EXTENSION –
RESTRUCTURATION DU COSEC**

3 Rue Aloyse MEYER
68 920 WINTZENHEIM

KAUFFMANN & WASSMER
Architectes
52, rue du Prunier
68000 COLMAR
Tél. 03.89.23.78.42
Fax 03.89.23.86.55
E-mail kwarchitectes@wanadoo.fr

Lot 15 :
**REVETEMENTS
SOLS SOUPLES**

15.1	<u>REVETEMENTS SOLS COLLES</u>				
15.1.1	Dépose des revêtements sols existants travaux comprenant; - dépose des revêtements sols existants type linoleum ou thermoplastiques, - grattage, ponçage et dépoussiérage du support en béton, L'ensemble apte à recevoir un ragréage P3 et le revêtement de sols neuf.				
15.1.1.1	Dépose des sols existants avec recoupe nette des sols existants, collage des bords recoupés ou fourniture et pose d'un couvre-joint si nécessaire. Localisation : 1ER ETAGE: Passage au droit du local rangement créé	M2	5,28		€
15.1.2	Préparation du support par enduit de lissage, comprenant; - nettoyage du support, balayage et enlèvement des déchets et autres, - exécution de l'enduit de lissage en produit adapté au support et au matériau de revêtements de sols, quantité de produit à mettre en oeuvre; nécessaire pour obtenir la planéité voulue du revêtement de sol fini en partant de l'état et de la planéité du support réceptionné par l'entrepreneur.				
15.1.2.1	Enduit de lissage type P3 sur supports existants après dépose des sols et préparations. Localisation : REZ-DE-SOL: Passage entre dégagement et grande salle Localisation : 1ER ETAGE: Passage vers local rangement Localisation : 1ER ETAGE: Local rangement créé (reprise des sols après dépose du complexe d'étanchéité exécuté par le titulaire du lot ETANCHEITE)	M2	38,00		€
15.1.3	Revêtements de sols souples				
15.1.3.1	Revêtement TARALAY IMPRESSION CONFORT ou équivalent à proposer, collage sur supports existants, plans lisses et secs conformes au DTU, colle résines acryliques en émulsion suivant prescriptions du fabricant, traitement des joints par cordon d'apport soudé à chaud, y compris coupes, découpes, chutes, balayage, dépoussiérage, ragréage partiel avant pose des revêtements, finition sur tranche de dalle ou crémaillères d'escalier par cornières PVC, etc... <u>Classement U4 P3 E2/3 C2</u> <u>Colori: au choix</u> <u>Epaisseur totale 3,35 mm</u> Localisation : REZ-DE-SOL: Dégagement entre bâtiment existant et extension, dégagement vers salle multisports et passage vers grande salle Localisation : 1ER ETAGE: Local rangement créé et passage entre dégagement et rangement créé	M2	101,00		€
15.1.3.2	P.V. pour barrière anti-humidité travaux comprenant; - sur supports neufs ou anciens à base de ciment ou anciens carrelage, application de la résine EPONAL 336 ou équivalent, la résine constitue une couche époxyde pour la préparation des supports soumis à des remontées capillaires d'humidité. Procédé mis en oeuvre suivant prescriptions du fabricant et suivant normes en vigueur. Localisation : REZ-DE-SOL: Dégagement entre bâtiment existant et extension, dégagement vers salle multisports et passage vers grande salle	M2	67,00		€

15.1.4	Revêtement sols sportifs				
15.1.4.1	Revêtement de sols SPORTIF en lés type TARAFLEX SPORT EVOLUTION DRYTEX de GERFLOR ou équivalent, (barrière anti-capillaire en cas d'un revêtement différent), Epaisseur totale nominale: 7,35 mm Masse surfacique totale: 4700 gr/m² Largeur des lés: 1.50 m Mise en oeuvre: réalisée conformément aux dispositions décrites dans la norme NF DTU 53.2, "Revêtements sols collés", complétées, modifiées ou précisées comme suit en ce qui concerne le taux d'humidité, l'obligation du pare-vapeur et de l'enduit de sol. Les supports doivent être solides, à surface plane et régulière. travaux préparatoires et pose - préparation mécanique, - traitement des bosses et des creux, - le traitement des fissures d'au plus 1 mm de large et des joints d'au plus de 4 mm de large, - le nettoyage du support, par aspiration soignée à l'aide d'un aspirateur industriel, - température minimal du support doit être de +10°C et supérieur d'au moins 3°C à celle correspondant au point de rosée, - température ambiante d'au moins +10° C et d'au plus 30°C, -taux d'hygrométrie ambiant compris entre 35% HR et 85% HR, - calepinage et traçage des axes, - disposition des lés, - les lés seront déroulés et mis à plat dans l'ordre des numéros de pièces en laissant 1 cm entre chaque lé et ce pendant 24 h, - lors de la pose l'espace entre les lés doit être de 1 mm, - collage des lés 24h après la mise à plat des lés par simple encollage, marouflage, etc... - traitement des joints entre lés par chanfreinage et soudure, arasage du cordon, traitement des réservations, coupes, chutes, etc... NOTA: <u>La mise en oeuvre d'un ragréage quel qu'il soit est formellement proscrit.</u> Localisation : Salle multisports				
		M2	402,00		€
15.1.4.2	P.V. pour revêtement de sols sportif TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE DRYTEX ou équivalent, (barrière anti-capillaire en cas d'un revêtement différent), Epaisseur totale nominale: 9,35 mm Masse surfacique totale: 5200 gr/m² Largeur des lés: 1.50 m NOTA: <u>La mise en oeuvre d'un ragréage quel qu'il soit est formellement proscrit.</u>				
		M2	402,00		€
15.1.5	Profils couvre-joints en laiton ou inox, à poser au droit des séparations entre les sols de nature différente, d'une façon générale, ces profils seront à poser au milieu de la feuillure des portes pour ne pas être visibles une fois les portes fermées, y compris système de fixation et toutes sujétions. Localisation : Au droit des seuils de portes et zones avec peinture sur dallage béton				
15.1.5.1	Profils couvre-joints	ML	20,00		€

UNITE

QTE

P.U. H.T.

P.T. H.T.

15.1.6	Bande d'éveil à la vigilance dispositif podotactile en inox, bande percée de 5 trous pour fixation par vissage, à installer en haut de l'escalier existant sur tout type de sol, moquette, carrelage, bois, etc..., haute qualité antidérapante grâce à ses plots striés, l'ensemble à poser suivant prescriptions du fabricant et conforme aux normes en vigueur. Localisation : Sur palier arrivée escalier accès au 1er étage du SIVOM				
15.1.6.1	Dispositif podotactile ensemble composée de 3 bandes à l'arrivée sur palier et avec 1 bande en retour équerre. (voir plan architecte) Dimensions d'une bande: 412 x 600 mm Epaisseur: 1,5 mm Poids: 2,9 kg				
15.1.7	Profils cornières en inox au droit des portes entre les différents revêtements, y compris scellement dans mortier colle, et toutes sujétions.	U	1,0		€
15.1.7.1	Pour seuils de portes ou tapis brosse	ML	8,00		€
15.1.8	Tapis brosse comprenant fourniture et pose sans encollage de revêtement tapis brosse type TASIMAT 1800 ou équivalent à proposer, pose sur support préalablement ragréé, y compris coupes, découpes, chutes, etc... Teinte au choix				
15.1.8.1	Tapis brosse dimensions 3.10 x 1.50 m Localisation : Dégagement entrée OUEST	U	1,0		€
15.1.8.2	Tapis brosse dimensions 3.00 x 1.70 m Localisation : Dégagement entrée EST	U	1,0		€
REVETEMENTS SOLS COLLES		H.T:		€	

RECAPITULATION
REVETEMENTS SOLS SOUPLES

15.1 - REVETEMENTS SOLS COLLES

_____ € HT

Total H.T. : _____ €

T.V.A. 20%: _____ €

Total T.T.C.: _____ €

En toutes lettres euros TTC:

.....

Fait à

le.....

Signature et cachet de l'Entrepreneur